

屋外用ビニル絶縁電線購入仕様書

令和4年1月

一般財団法人札幌市交通事業振興公社

路面電車部維持管理課

屋外用ビニル絶縁電線購入仕様書

1 購入品

(1) 屋外用ビニル絶縁電線 OW100sq 100m

2 仕様

屋外用ビニル絶縁電線 OW100sq

導体主材料 : 硬銅
導体公称断面積 : 100mm²
導体構成 : 19本/2.6mm
導体外径 : 13.0mm
絶縁体厚さ : 1.5mm
引張荷重 : 39.4kN以上
質量 : 約1030g/m

3 納入期限

令和4年3月31日

4 納入・検査場所

札幌市中央区南21条西16丁目
一般財団法人札幌市交通事業振興公社電車事業所

5 納入に関する注意事項

- (1) 事前に搬入日程を連絡すること。
- (2) 納入検査は発注者担当者の立会のうえ、異常がないことを確認すると共に、仕様に相違が無いことを確認した後、検収とする。
- (3) 本仕様書に明記なき事項及び不明な点は、入札書又は見積書提出期限までに確認を行い、発注担当課と十分協議し遺漏のないようにすること。
- (4) 契約その他一切の手続きは一般財団法人札幌市交通事業振興公社契約規程によること。

担当 : 一般財団法人札幌市交通事業振興公社
路面電車部維持管理課電路施設係
Tel011-551-4880 横山

屋外用ビニル絶縁電線購入内訳書

品名	規格	数量	単価	金額
屋外用ビニル 絶縁電線	OW100sq	100m	円	円
			消費税相当額	円
			合計	円