

電力調達仕様書（低圧）

1 概要

(1) 適用範囲

本仕様書は次に掲げる需要場所で使用する電力の調達について適用する。

(2) 需要場所

札幌市中央区南21条西7丁目他16か所（別紙「仕様書別記一覧」のとおり）

(3) 用途

路面電車の停留場電気設備用

2 調達仕様

(1) 電気方式、電圧、周波数、受電方式等

ア 電気方式	交流単相3線式
イ 電圧	100V
ウ 周波数	50Hz
エ 受電方式	1回線受電

(2) 契約電流及び予定使用電力量

別紙「仕様書別記一覧」の通り

(3) 調達期間

令和5年10月の検針日から令和6年10月の検針日前日まで

(4) 需給地点

北海道電力ネットワーク株式会社の電線路または引込線と路面電車停留場電気設備との接続点

(5) 電気工作物の財産分界点

「(4) 需給地点」に同じ。

(6) 保安上の責任分界点

「(4) 需給地点」に同じ。

(7) その他

ア) 電気料金の調整及び契約書、仕様書に定めのないその他の供給条件については、北海道管内のみなし小売電気事業者が定める供給条件によるほか、発注者受注者双方協議のうえこれを定める。

なお、入札価格の算定にあたっては、燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金を考慮しないこと。

イ) 電力供給事業者が変更となる場合、落札者は、契約締結後遅滞なく変更に必要な申込み等を行うこと。

ウ) 本契約履行に際して必要な現地作業（電力取引メーターの取換えなど）が発生する場合は、路面電車営業終了後の0時30分～5時00分の間実施すること。

また、各需要場所での電力量は、使用見込であり実際の使用電力を保証するものではないものとする。（時間帯、時期に応じて変動する）

仕様書別記一覧

No.	需要場所	契約名義 ※需要場所と異なる 場合のみ記載	需要場所住所等		通知等送付先	供給地点特定番号	用途	供給電気方式	供給電圧 (標準電圧) (V)	計量電圧 (標準電圧) (V)	標準 周波数 (Hz)	受電方式	需給地点	電気工作物の 財産分界点	保安上の 責任分界点	自家発電設備		蓄熱設備等		現在の 契約者	旧一般電気事 業者との契約 種別
			郵便番号	住所												有無	容量	有無	容量		
1	テンテイ ヤマハナ19ジョウ(ウチ)		—	札幌市中央区南九条西7丁目	電車事業所(電路施設係)	01-0033-4400-7038-0097-2100	停留場 電気設備	単相3線式	100	100	50	1回線受電	北海道電力ネットワーク(株)の電 線路または引込線と路面電車停留 場電気設備との接続点	需要地点に同じ	需要地点に同じ	無	—	無	—	北海道電力(株)	従量電灯B
2	テンテイ ローブウェイリグチ(ソト)		—	札幌市中央区南九条西15丁目	電車事業所(電路施設係)	01-0033-4401-4028-0197-2100	停留場 電気設備	単相3線式	100	100	50	1回線受電	北海道電力ネットワーク(株)の電 線路または引込線と路面電車停留 場電気設備との接続点	需要地点に同じ	需要地点に同じ	無	—	無	—	北海道電力(株)	従量電灯B
3	コウナンショウガッコウマエテンテイ		—	札幌市中央区南二十一条西7丁目	電車事業所(電路施設係)	01-0033-4404-6018-0097-2100	停留場 電気設備	単相3線式	100	100	50	1回線受電	北海道電力ネットワーク(株)の電 線路または引込線と路面電車停留 場電気設備との接続点	需要地点に同じ	需要地点に同じ	無	—	無	—	北海道電力(株)	従量電灯B
4	テンテイ ヒガシトンデントオリウチ		—	札幌市中央区南二十一条西9丁目	電車事業所(電路施設係)	01-0033-4404-9028-0097-2100	停留場 電気設備	単相3線式	100	100	50	1回線受電	北海道電力ネットワーク(株)の電 線路または引込線と路面電車停留 場電気設備との接続点	需要地点に同じ	需要地点に同じ	無	—	無	—	北海道電力(株)	従量電灯B
5	テンテイ イシャマトオリ(ウチ)		—	札幌市中央区南二十一条西11丁目	電車事業所(電路施設係)	01-0033-4405-1040-0500-2100	停留場 電気設備	単相3線式	100	100	50	1回線受電	北海道電力ネットワーク(株)の電 線路または引込線と路面電車停留 場電気設備との接続点	需要地点に同じ	需要地点に同じ	無	—	無	—	北海道電力(株)	従量電灯B
6	テンテイ ヒガシトンデントオリソト		—	札幌市中央区南二十二条西8丁目	電車事業所(電路施設係)	01-0043-4406-8018-0097-2100	停留場 電気設備	単相3線式	100	100	50	1回線受電	北海道電力ネットワーク(株)の電 線路または引込線と路面電車停留 場電気設備との接続点	需要地点に同じ	需要地点に同じ	無	—	無	—	北海道電力(株)	従量電灯B
7	テンテイ イシャマトオリ(ソト)		—	札幌市中央区南二十二条西10丁目	電車事業所(電路施設係)	01-0043-4407-0010-2000-2100	停留場 電気設備	単相3線式	100	100	50	1回線受電	北海道電力ネットワーク(株)の電 線路または引込線と路面電車停留 場電気設備との接続点	需要地点に同じ	需要地点に同じ	無	—	無	—	北海道電力(株)	従量電灯B
8	ニシ4チヨウメウチマワリテンテイ		—	札幌市中央区南一条西4丁目	電車事業所(電路施設係)	01-0143-0203-4028-0397-2100	停留場 電気設備	単相3線式	100	100	50	1回線受電	北海道電力ネットワーク(株)の電 線路または引込線と路面電車停留 場電気設備との接続点	需要地点に同じ	需要地点に同じ	無	—	無	—	北海道電力(株)	従量電灯B
9	ニシ4チヨウメソトマワリテンテイ		—	札幌市中央区南一条西4丁目	電車事業所(電路施設係)	01-0143-0203-4028-0497-2100	停留場 電気設備	単相3線式	100	100	50	1回線受電	北海道電力ネットワーク(株)の電 線路または引込線と路面電車停留 場電気設備との接続点	需要地点に同じ	需要地点に同じ	無	—	無	—	北海道電力(株)	従量電灯B
10	タヌキコウジソトマワリテンテイ		—	札幌市中央区南二条西3丁目	電車事業所(電路施設係)	01-0143-0206-3028-0497-2100	停留場 電気設備	単相3線式	100	100	50	1回線受電	北海道電力ネットワーク(株)の電 線路または引込線と路面電車停留 場電気設備との接続点	需要地点に同じ	需要地点に同じ	無	—	無	—	北海道電力(株)	従量電灯B
11	タヌキコウジウチマワリテンテイ		—	札幌市中央区南二条西3丁目	電車事業所(電路施設係)	01-0143-0210-4018-0397-2100	停留場 電気設備	単相3線式	100	100	50	1回線受電	北海道電力ネットワーク(株)の電 線路または引込線と路面電車停留 場電気設備との接続点	需要地点に同じ	需要地点に同じ	無	—	無	—	北海道電力(株)	従量電灯B
12	テンテイナカジマコウエンススキノ		—	札幌市中央区南十一条西7丁目	電車事業所(電路施設係)	01-0153-0356-7028-0197-2100	停留場 電気設備	単相3線式	100	100	50	1回線受電	北海道電力ネットワーク(株)の電 線路または引込線と路面電車停留 場電気設備との接続点	需要地点に同じ	需要地点に同じ	無	—	無	—	北海道電力(株)	従量電灯B
13	テンテイキョウケイトオリ		—	札幌市中央区南十四条西7丁目	電車事業所(電路施設係)	01-0153-0369-7038-0197-2100	停留場 電気設備	単相3線式	100	100	50	1回線受電	北海道電力ネットワーク(株)の電 線路または引込線と路面電車停留 場電気設備との接続点	需要地点に同じ	需要地点に同じ	無	—	無	—	北海道電力(株)	従量電灯B
14	テンテイ ヤマハナ19ジョウ(ソト)		—	札幌市中央区南九条西6丁目	電車事業所(電路施設係)	01-0153-0379-6018-0397-2100	停留場 電気設備	単相3線式	100	100	50	1回線受電	北海道電力ネットワーク(株)の電 線路または引込線と路面電車停留 場電気設備との接続点	需要地点に同じ	需要地点に同じ	無	—	無	—	北海道電力(株)	従量電灯B
15	テンテイ ニシセン11ジョウ(ソト)		—	札幌市中央区南十一条西15丁目	電車事業所(電路施設係)	01-0183-0357-5030-0197-2100	停留場 電気設備	単相3線式	100	100	50	1回線受電	北海道電力ネットワーク(株)の電 線路または引込線と路面電車停留 場電気設備との接続点	需要地点に同じ	需要地点に同じ	無	—	無	—	北海道電力(株)	従量電灯B
16	テンテイ ニシ16ジョウ		—	札幌市中央区南七条西15丁目	電車事業所(電路施設係)	01-0183-0376-5018-0097-2100	停留場 電気設備	単相3線式	100	100	50	1回線受電	北海道電力ネットワーク(株)の電 線路または引込線と路面電車停留 場電気設備との接続点	需要地点に同じ	需要地点に同じ	無	—	無	—	北海道電力(株)	従量電灯B
17	テンテイ ローブウェイリグチ(ウチ)		—	札幌市中央区南九条西14丁目	電車事業所(電路施設係)	01-0183-0380-4018-0097-2100	停留場 電気設備	単相3線式	100	100	50	1回線受電	北海道電力ネットワーク(株)の電 線路または引込線と路面電車停留 場電気設備との接続点	需要地点に同じ	需要地点に同じ	無	—	無	—	北海道電力(株)	従量電灯B

仕様書別記一覧

No.	需要場所	予定 契約 電力等		年間予定 使用電力 使用量 (kWh)	年間予定 使用電力 使用量 (kWh)												発注課及び連絡先
					5年10月	5年11月	5年12月	6年1月	6年2月	6年3月	6年4月	6年5月	6年6月	6年7月	6年8月	6年9月	
1	デンテイ ヤマハナ19シヨウ(ウチ)	30	A	1,815	148	156	144	186	158	149	153	160	129	142	146	144	維持管理課 011-551-4880
2	デンテイ ローブウエイリグチ(ソト)	30	A	1,963	164	174	160	197	164	158	165	174	140	155	157	155	維持管理課 011-551-4880
3	コウナンシヨウガッコウマエデンテイ	30	A	6,785	546	584	547	711	597	547	721	570	447	481	517	517	維持管理課 011-551-4880
4	デンテイ ヒガシソノデントオリウチ	30	A	2,135	179	187	176	209	172	169	183	192	154	168	174	172	維持管理課 011-551-4880
5	デンテイ イシヤマトオリ(ウチ)	30	A	1,838	149	160	150	189	160	152	153	161	130	143	147	144	維持管理課 011-551-4880
6	デンテイ ヒガシソノデントオリソト	30	A	2,006	166	174	166	203	169	162	172	176	142	156	159	161	維持管理課 011-551-4880
7	デンテイ イシヤマトオリ(ソト)	30	A	1,837	152	158	149	178	153	146	158	163	133	148	149	150	維持管理課 011-551-4880
8	ニシ4チヨウメウチマワリデンテイ	40	A	2,461	209	232	226	280	211	186	198	206	160	173	198	182	維持管理課 011-551-4880
9	ニシ4チヨウメソトマワリデンテイ	50	A	6,283	303	399	675	1,172	950	849	466	391	274	266	287	251	維持管理課 011-551-4880
10	タヌキコウジソトマワリデンテイ	50	A	3,126	265	294	288	356	269	241	251	261	202	218	251	230	維持管理課 011-551-4880
11	タヌキコウジウチマワリデンテイ	40	A	2,990	253	283	276	341	258	230	240	249	193	208	239	220	維持管理課 011-551-4880
12	デンテイナカシマコウエンススキノ	30	A	5,750	489	521	494	632	495	440	485	487	384	427	467	429	維持管理課 011-551-4880
13	デンテイキョウケイトオリ	10	A	3,842	320	332	312	412	330	289	324	336	271	302	324	290	維持管理課 011-551-4880
14	デンテイ ヤマハナ19シヨウ(ソト)	30	A	1,983	169	168	157	197	158	149	171	180	145	160	171	158	維持管理課 011-551-4880
15	デンテイ ニシセン11シヨウ(ソト)	30	A	7,213	250	381	1,046	1,668	1,319	1,106	262	260	197	228	254	242	維持管理課 011-551-4880
16	デンテイ ニシ16シヨウ	30	A	9,492	473	633	1,190	1,809	1,450	1,195	479	496	383	436	484	464	維持管理課 011-551-4880
17	デンテイ ローブウエイリグチ(ウチ)	30	A	1,875	148	168	155	196	154	148	149	166	131	148	162	150	維持管理課 011-551-4880