

電力調達仕様書（低圧）

1 概要

(1) 適用範囲

本仕様書は次に掲げる需要場所で使用する電力の調達について適用する。

(2) 需要場所

札幌市中央区南 1 条西 1 5 丁目他 7 か所（別紙「仕様書別記一覧」のとおり）

(3) 用途

路面電車停留場電灯及び融雪設備で使用する電力

2 調達仕様

(1) 電気方式、電圧、周波数、受電方式等

ア 電気方式 交流単相 3 線式

イ 電圧 200/100V

ウ 周波数 50Hz

エ 受電方式 1 回線受電

(2) 契約電流及び予定使用電力量

別紙「仕様書別記一覧」の通り

(3) 調達期間

令和 7 年 1 0 月の検針日から令和 8 年 1 0 月の検針日前日まで

(4) 需給地点

北海道電力ネットワーク株式会社の電線路または引込線と路面電車停留場電気設備との接続点

(5) 電気工作物の財産分界点

「(4) 需給地点」に同じ。

(6) 保安上の責任分界点

「(4) 需給地点」に同じ。

(7) その他

ア) 電気料金の調整及び契約書、仕様書に定めのないその他の供給条件については、北海道管内のみなし小売電気事業者が定める供給条件によるほか、発注者受注者双方協議のうえこれを定める。

なお、入札価格の算定にあたっては、燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金を考慮しないこと。

イ) 電力供給事業者が変更となる場合、落札者は、契約締結後遅滞なく変更に必要な申込み等を行うこと。

ウ) 本契約履行に際して必要な現地作業（電力取引メーターの取換えなど）が発生する場合は、路面電車営業終了後の 0 時 30 分～5 時 00 分の間に実施すること。

また、各需要場所での電力量は、使用見込であり実際の使用電力を保証するものではないものとする。（時間帯、時期に応じて変動する）

仕様書別記一覧

No.	需要場所	契約名義 ※需要場所と異なる 場合のみ記載	需要場所住所等		通知等送付先	供給地点特定番号	用途	供給電気方式	供給電圧 (標準電圧) (V)	計量電圧 (標準電圧) (V)	標準 周波数 (Hz)	受電方式	需給地点	電気工作物の 財産分界点	保安上の 責任分界点	自家発電設備		蓄熱設備等		現在の 契約者	旧一般電気事 業者との契約 種別
			郵便番号	住所												有無	容量	有無	容量		
1	電停 西15丁目 内		—	札幌市中央区南一条西15丁目	電車事業所(電路施設係)	01-0123-0204-4020-0800-3300	停留場 電気設備	単相3線式	200/100	200/100	50	1回線受電	北海道電力ネットワーク(株)の電線路または引込線と路面電車停留場電気設備との接続点	需要地点に同じ	需要地点に同じ	無	—	無	—	北海道電力(株)	eタイムプラス
2	電停 西15丁目 外		—	札幌市中央区南一条西15丁目	電車事業所(電路施設係)	01-0123-0204-4020-0900-3300	停留場 電気設備	単相3線式	200/100	200/100	50	1回線受電	北海道電力ネットワーク(株)の電線路または引込線と路面電車停留場電気設備との接続点	需要地点に同じ	需要地点に同じ	無	—	無	—	北海道電力(株)	eタイムプラス
3	電停 中央図書館前 内		—	札幌市中央区南二十一条西13丁目2	電車事業所(電路施設係)	01-0033-4405-3020-0900-2100	停留場 電気設備	単相3線式	200/100	200/100	50	1回線受電	北海道電力ネットワーク(株)の電線路または引込線と路面電車停留場電気設備との接続点	需要地点に同じ	需要地点に同じ	無	—	無	—	北海道電力(株)	eタイムプラス
4	電停 中央図書館前 外		—	札幌市中央区南二十一条西12丁目	電車事業所(電路施設係)	01-0033-4405-2030-2000-2100	停留場 電気設備	単相3線式	200/100	200/100	50	1回線受電	北海道電力ネットワーク(株)の電線路または引込線と路面電車停留場電気設備との接続点	需要地点に同じ	需要地点に同じ	無	—	無	—	北海道電力(株)	eタイムプラス
5	電停 静修学園前 内		—	札幌市中央区南七条西7丁目1-1	電車事業所(電路施設係)	01-0153-0375-7010-3000-3100	停留場 電気設備	単相3線式	200/100	200/100	50	1回線受電	北海道電力ネットワーク(株)の電線路または引込線と路面電車停留場電気設備との接続点	需要地点に同じ	需要地点に同じ	無	—	無	—	北海道電力(株)	eタイムプラス
6	電停 静修学園前 外		—	札幌市中央区南十六条西6丁目2-20	電車事業所(電路施設係)	01-0153-0373-6020-3000-3100	停留場 電気設備	単相3線式	200/100	200/100	50	1回線受電	北海道電力ネットワーク(株)の電線路または引込線と路面電車停留場電気設備との接続点	需要地点に同じ	需要地点に同じ	無	—	無	—	北海道電力(株)	eタイムプラス
7	電停 東本願寺前 内	札幌交通事業振興公社	—	札幌市中央区南七条西7丁目1033	電車事業所(電路施設係)	01-0103-0220-9090-0100-2100	停留場 電気設備	単相3線式	200/100	200/100	50	1回線受電	北海道電力ネットワーク(株)の電線路または引込線と路面電車停留場電気設備との接続点	需要地点に同じ	需要地点に同じ	無	—	無	—	北海道電力(株)	eタイムプラス
8	電停 東本願寺前 外		—	札幌市中央区南七条西6丁目5-6	電車事業所(電路施設係)	01-0103-0223-6010-0500-2100	停留場 電気設備	単相3線式	200/100	200/100	50	1回線受電	北海道電力ネットワーク(株)の電線路または引込線と路面電車停留場電気設備との接続点	需要地点に同じ	需要地点に同じ	無	—	無	—	北海道電力(株)	eタイムプラス

仕様書別記一覧

No.	需要場所	予定 契約 電力等		年間予定 使用電力 使用量 (kWh)													発注課及び連絡先
					7年10月	7年11月	7年12月	8年1月	8年2月	8年3月	8年4月	8年5月	8年6月	8年7月	8年8月	8年9月	
1	電停 西15丁目 内	20	kVA	11,497	164	172	922	3,146	3,534	2,362	429	166	138	148	168	148	維持管理課 011-551-4880
2	電停 西15丁目 外	20	kVA	10,665	171	191	1,171	2,828	3,086	1,993	410	183	151	155	173	153	維持管理課 011-551-4880
3	電停 中央図書館前 内	15	kVA	6,765	158	171	395	1,607	1,634	1,507	502	174	146	156	154	161	維持管理課 011-551-4880
4	電停 中央図書館前 外	20	kVA	14,522	155	167	1,149	3,735	3,474	3,372	1,703	168	141	151	149	158	維持管理課 011-551-4880
5	電停 静修学園前 内	15	kVA	4,884	139	153	611	1,295	1,067	650	244	156	133	147	148	141	維持管理課 011-551-4880
6	電停 静修学園前 外	20	kVA	5,269	152	165	573	1,400	1,165	809	241	166	141	153	155	149	維持管理課 011-551-4880
7	電停 東本願寺前 内	15	kVA	12,228	153	164	1,124	3,702	3,386	2,467	488	162	135	143	153	151	維持管理課 011-551-4880
8	電停 東本願寺前 外	15	kVA	11,606	152	167	948	3,488	3,296	2,379	434	162	135	143	152	150	維持管理課 011-551-4880